

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45

e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9»
Юридический адрес: 183034, г. Мурманск,
проезд М.Ивченко, д.15,
ОГРН 1035100151789, ИНН 5190312808

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 978/16-01 от 28.12.2016г.

(№ и дата выдачи предписания)

183038, г. Мурманск,

ул. Коммуны, д.7

(место составления предписания)

При проведении 28.12.2016г. выездной/документарной плановой проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 9», юридический адрес: 183034, г. Мурманск, проезд М. Ивченко, д. 15, ОГРН 1035100151789, ИНН 5190312808 по фактическому адресу осуществления деятельности: г.Мурманск, проезд М. Ивченко, д. 15

(акт проверки № 978/16-01 от 28.12.2016г.), осуществляющего образовательную деятельность, выявлены нарушения санитарного законодательства, установлены нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

При проведении плановой проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 9», рассмотрении экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», установлены факты нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» № 03/1-35/1-4570 от 21.12.2016г. по проведенным санитарно-эпидемиологическим обследованиям по установлению соответствия (несоответствия) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта, технологических процессов и оборудования спе-

циалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» 06.12.2016г. с 08-30 до 14-30 установлено не соответствие требованиям санитарных правил:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п.5.1. «...Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом»,

-при выборочной проверке правильности рассаживания учащихся выявлено, что не каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с их ростовозрастными особенностями:

Не обеспечены группой мебели № 5,4 и в основном №2 и 3:

- в кабинете № 4 (1-й « А » класс) – 5-ть учащихся не обеспечены группой мебели № 2 и 12-ть учащихся – группой мебели № 3;

- в кабинете № 3 (1-й « Б » класс) – 5-ть учащихся не обеспечены группой мебели № 2 и 13-ть учащихся – группой мебели № 3

- в кабинете № 2 (2-й « А » класс) – 2-е учащихся не обеспечены группой мебели № 2 и 19-ть учащихся – группой мебели № 3;

- в кабинете № 1 (2-й « Б » класс) – 23-и учащихся не обеспечены группой мебели № 3;

- в кабинете № 16 (3-й « Б » класс) – 1 учащийся не обеспечен группой мебели № 4 и 2-а учащихся – группой мебели № 5.

-п.4.29. - «Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой»,

Установлено, что полы имеют щели, дефекты и механические повреждения: деревянные полы в рекреации перед кабинетом музыки имеет щели, дефекты; полы с линолеумным покрытием в лаборантской физики имеет потертости, дыры;

-п.4.28. - «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств...»,

Установлено, что стены помещений не гладкие, имеют щели, трещины, деформации, что затрудняет проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

-стены от высоты 1,5-1,8 м побелены побелкой: в туалетах для девочек и мальчиков (3-й этаж, правое крыло здания), в туалетах для девочек и мальчиков (2-й этаж, правое крыло здания), в туалете для девочек (3-й этаж, левое крыло здания);

-плитка местами выбита, зацементирована, закрашена: в туалете для персонала на 3-м этаже, в туалете для девочек (3-й этаж, левое крыло здания), в туалете для девочек (2-й этаж, левое крыло здания).

п.4.25. «...Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков ...»,

Фактически: недостаточно санитарно- технических приборов в туалетах для мальчиков:2-х умывальников, 2-х унитазов, и 4-х писсуаров; в туалетах для девочек: - одного унитаза.

II. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» №03/1-35/4-4570 от 22.12.2016г. по гигиенической оценке физических факторов 13.12.2016г. с 14-15 до 16-20 согласно проведенной оценке эффективности работы вентиляционных систем установлены нарушения

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

п.6.1 «Здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий....

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с изменениями):

п.7.19 (табл. 7.1) « классные помещения, учебные кабинеты.....,актовый зал- кратность воздухообмена в 1 час, не менее 2, но не менее $20\text{м}^3/\text{ч}$ наружного воздуха на одно место»

Не обеспечивается нормативный воздухообмен (кратность воздухообмена) по притоку в учебных кабинетах, актовом зале;

п.7.34 (табл.7.4) – « Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях физкультурно- спортивных залов следует принимать по табл. № 7.4 – по расчету, но не менее $80\text{м}^3/\text{ч}$ притока наружного воздуха на одного занимающегося.»

не обеспечивается нормативный воздухообмен по притоку в помещении спортивного зала (приточная система вентиляции находится в нерабочем состоянии);

п.8.6 согласно которому: « При приточной вентиляции с механическим побуждением или децентрализованным притоком в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более воздухообмена в 1 час»

Не оборудованы общеобменной вытяжной системой вентиляции помещения учебных кабинетов №№ 9.24,25,30.

Руководствуясь ч.3 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить рассаживание учащихся в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Обеспечить состояние покрытия полов в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10
3. Обеспечить состояние стен и потолков в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Установить, недостающие в соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, санитарные приборы.
4. Обеспечить работу вентиляции в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с изменениями):

П.7.19 в учебных кабинетах, актовом зале;

П. 7.34 в помещении спортивного зала;

П. 8.6 в помещениях учебных кабинетов №№ 9.24,25,30.

Срок исполнения: до 08.12.2017г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок не позднее « 08 » декабря 2017г.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска « Гимназия № 9» .

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его исполнении:

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Заместитель руководителя



А. А. Сергеев

сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

Новичкова О.В.
47-39-12